



Latina, _____

D.ssa P. Lucantonio
Dr. I. Mendico
Sian
diprevenzione@pec.ausl.latina.it

Sig. Sindaco
Comune di Gaeta
protocollo@pec.comune.gaeta.lt.it

Sig. Sindaco
Comune di Formia
protocollo@pec.cittadiformia.it

Sig. Sindaco
Comune di Castelforte
protocollocastelforte@pec.it

Sig. Sindaco
Comune di SS Cosma e Damiano
protocollo@pec.comune.santicosmaedamiano.lt.it

Sig. Sindaco
Comune di Spigno Saturnia
comune.spignosaturnia@pec.it

Sig. Sindaco
Comune di Minturno
minturno@legalmail.it

[STOATO4](mailto:STOATO4@pec.ato4latina.it)
segreteria@pec.ato4latina.it

OGGETTO: Acqua ad uso umano - Torbidità sud pontino.

In riferimento al fenomeno di torbidità nel sud pontino si trasmettono i valori relativi ai prelievi effettuati in data 08/01/2020 presso le sorgenti di Mazzoccolo e Capodacqua e comuni approvvigionati.

TRL
ACQUALATINA S.p.A. - Viale P.L.Nervi snc - C. Com. Latinafiori - torre 10 Mimose - 04100 Latina
tel.: 0773 642 - fax: 0773 472074 - e-mail: acqualatina@acqualatina.it - Cap.Soc. € 23.661.533,00 i.v.
Registro Imprese di Latina R.E.A. 146544 - P.IVA e C.F. 02111020596



Punto di prelievo	Data prelievo	TORBIDITÀ * (NTU)
FORMIA FONT. PENITRO STRADA PROVINCIALE	08/01/2020	< 0.4
SPIGNO SATURNIA CAPODACQUA SERBATOIO BASSO USC.	08/01/2020	0,5
SPIGNO SATURNIA - FONTANINO P.ZZA DANTE	08/01/2020	< 0.4
MINTURNO FONT. VIA ANTONIO SEBASTIANI	08/01/2020	< 0.4
SANTI COSMA E DAMIANO FONT. VIA VITTORIO VENETO	08/01/2020	< 0.4
CASTELFORTE FONT. P.ZZA LAVORATORI	08/01/2020	< 0.4
FORMIA FONT. LOC S. PIETRO	08/01/2020	< 0.4
FORMIA SORGENTE MAZZOCOLO	08/01/2020	< 0.4
FORMIA FONT. VIA S.ERASMO	08/01/2020	< 0.4
FORMIA CAMPO POZZI 25 PONTI POZZO 3 TERENCEA	08/01/2020	< 0.4
FORMIA FONT. FRAZIONE VINDICIO	08/01/2020	0,4
GAETA FONT. LUNGOMARE CABOTO C/O BAR MONTREAL	08/01/2020	< 0.4
GAETA - FONT. VIA INDIPENDENZA	08/01/2020	< 0.4
GAETA FONT. P.ZZA DEL PESCE	08/01/2020	< 0.4
GAETA-SERBATOIO V. BOLOGNA	08/01/2020	< 0.4
AUTOBOTTE - P.ZZA S. ERASMO	08/01/2020	< 0.4

I miei migliori saluti

Acqualatina S.p.A.
Servizio Qualità delle Acque
Il Responsabile
Alessandro Terracciani

MailOffice

Da: Terracciani Alessandro
Inviato: mercoledì 8 gennaio 2020 16:52
A: MailOffice
Oggetto: I: Message from ALCP005
Allegati: SALCP00520010811170.pdf

Prego protocollare e trasmettere alle P.A.

Grazie

Lista distribuzione: lombardi, cima, stagnaro, giulioli, marocco, casalati, villani

Da: Scanner <invio.scanner@acqualatina.it>
Inviato: mercoledì 8 gennaio 2020 11:17
A: Terracciani Alessandro <alessandro.terraccia@acqualatina.it>
Oggetto: Message from ALCP005