



Latina, 2020O-6139 DEL 15.06.2020

D.ssa P. Lucantonio
Dr. I. Mendico
Sian
dipprevenzione@pec.ausl.latina.it

Sig. Sindaco
Comune di Formia
protocollo@pec.cittadiformia.it

Sig. Sindaco
Comune di Castelforte
protocollocastelforte@pec.it

Sig. Sindaco
Comune di SS Cosma e Damiano
protocollo@pec.comune.santicosmaedamiano.lt.it

Sig. Sindaco
Comune di Spigno Saturnia
comune.spignosaturnia@pec.it

Sig. Sindaco
Comune di Minturno
minturno@legalmail.it

STO ATO4
segreteria@pec.ato4latina.it

ACEA ATO5
D.ssa T. Cubello
segreteria.aceaato5@pec.aceaspa.it

OGGETTO: Acqua ad uso umano - Torbidità sud pontino.

ACQUALATINA S.p.A. - Viale P.L.Nervi snc - C. Com. Latinafiori - torre 10 Mimose - 04100 Latina
tel.: 0773 642 - fax: 0773 472074 - e-mail: acqualatina@acqualatina.it - Cap.Soc. € 23.661.533,00 i.v.
Registro Imprese di Latina R.E.A. 146544 - P.IVA e C.F. 02111020596



Certificazione
sistema di gestione
BS OHSAS 18001
Salute e sicurezza
sul lavoro
ISO 50001
Energia



Si trasmettono in tabella i valori di torbidità riscontrati in data 15/06/2020 presso le sorgenti Capodacqua e Mazzoccolo e relativi Comuni serviti.

Codice	Punto di prelievo	Co	Data prelievo	TORBIDITÀ * (NTU)
20AP01252	FORMIA SORGENTE MAZZOCOLO	S	15/06/2020	1,5
20AP01253	FORMIA FONT. PENITRO STRADA PROVINCIALE	S	15/06/2020	< 0.4
20AP01254	FORMIA FONT. VIA S.ERASMO	S	15/06/2020	1,3
20AP01255	SPIGNO SATURNIA CAPODACQUA SERBATOIO BASSO USC.	S	15/06/2020	< 0.4
20AP01256	FORMIA FONT. FRAZIONE VINDICIO	S	15/06/2020	1,1
20AP01257	FORMIA FONT. LOC S. PIETRO	S	15/06/2020	1,3
20AP01258	SANTI COSMA E DAMIANO FONT. VIA VITTORIO VENETO	N	15/06/2020	2,2
20AP01259	CASTELFORTE FONT. P.ZZA LAVORATORI	N	15/06/2020	2,2
20AP01260	MINTURNO FONT. VIA ANTONIO SEBASTIANI	N	15/06/2020	2,6
20AP01261	SPIGNO SATURNIA - FONTANINO P.ZZA DANTE	S	15/06/2020	1,3

Si rammenta che il limite tabellare per la torbidità, definito in base al Protocollo Operativo n. 6240, è di 2 NTU.

Si conferma ulteriormente la fine del fenomeno presso le Sorgenti Capodacqua e Mazzoccolo mentre persistono sacche di torbidità, benchè di lieve entità, nei Comuni di Minturno, Castelforte e SS Cosma e Damiano.

Sarà compito dello scrivente Servizio fornire gli aggiornamenti in merito.

I miei migliori saluti

Acqualatina S.p.A.

Servizio Qualità delle Acque

Il Responsabile

Alessandro Terracciani

Firmato digitalmente da

Alessandro Terracciani

CN = Terracciani Alessandro
C = IT
