



Prot.

Latina, _____

D.ssa P. Lucantonio
Dr. I. Mendico
Sian

protocolloaoo10@pec.ausl.latina.it

Sig. Sindaco
Comune di Gaeta
protocollo@pec.comune.gaeta.lt.it

Sig. Sindaco
Comune di Formia
protocollo@pec.cittadiformia.it

Sig. Sindaco
Comune di Castelforte
protocollocastelforte@pec.it

Sig. Sindaco
Comune di SS Cosma e Damiano
protocollo@pec.comune.santicosmaedamiano.lt.it

Sig. Sindaco
Comune di Spigno Saturnia
comune.spignosaturnia@pec.it

Sig. Sindaco
Comune di Minturno
minturno@legalmail.it

Ing. A. Vagnozzi
Segreteria ATO4
segreteria@ato4latina.it

ACEA ATO5
D.ssa T. Cubello
segreteria.aceaato5@pec.aceaspa.it



Oggetto: *Torbidità Sud Pontino.*

Si riferisce che a causa delle piogge abbondanti le sorgenti di Capodacqua e Mazzoccolo, a servizio degli utenti del Sud Pontino, sono interessate da un fenomeno di torbidità.

In tabella valori riscontrati in data odierna.

Si ricorda che, sulla base del Protocollo Operativo della ASL, il valore di accettabilità della torbidità è pari a 2 NTU.

Codice	Punto di prelievo	Data prelievo	TORBIDITÀ (NTU)
20AP02260	FORMIA FONT. PENITRO STRADA PROVINCIALE	17/11/2020	24,9
20AP02261	SPIGNO SATURNIA CAPODACQUA SERBATOIO BASSO USC.	17/11/2020	32,1
20AP02262	SPIGNO SATURNIA - FONTANINO P.ZZA DANTE	17/11/2020	32,3
20AP02263	SANTI COSMA E DAMIANO FONT. VIA VITTORIO VENETO	17/11/2020	1,1
20AP02264	CASTELFORTE FONT. P.ZZA LAVORATORI	17/11/2020	0,9
20AP02265	MINTURNO FONT. VIA ANTONIO SEBASTIANI	17/11/2020	0,8
20AP02266	FORMIA FONT. LOC S. PIETRO	17/11/2020	7,5
20AP02267	FORMIA SORGENTE MAZZOCOLO	17/11/2020	5,6
20AP02268	FORMIA FONT. VIA S.ERASMO	17/11/2020	4,6
20AP02269	GAETA FONT. LUNGOMARE CABOTO C/O BAR MONTREAL	17/11/2020	7,7
20AP02270	FORMIA FONT. FRAZIONE VINDICIO	17/11/2020	4,9
20AP02271	GAETA FONT. P.ZZA DEL PESCE	17/11/2020	0,5

Sarà cura del gestore fornire aggiornamenti sul fenomeno.

Cordiali saluti

