



Prot. 2020O-13112 del 03.12.2020

Latina, _____

D.ssa P. Lucantonio
Dr. I. Mendico
Sian
dipprevenzione@pec.asl.latina.it

Sig. Sindaco
Comune di Gaeta
protocollo@pec.comune.gaeta.lt.it

Sig. Sindaco
Comune di Formia
protocollo@pec.cittadiformia.it

Sig. Sindaco
Comune di Castelforte
protocollocastelforte@pec.it

Sig. Sindaco
Comune di SS Cosma e Damiano
protocollo@pec.comune.santicosmaedamiano.lt.it

Sig. Sindaco
Comune di Spigno Saturnia
comune.spignosaturnia@pec.it

Sig. Sindaco
Comune di Minturno
minturno@legalmail.it

Segreteria ATO4
segreteria@ato4latina.it

ACEA ATO5
D.ssa T. Cubello
segreteria.aceaato5@pec.aceaspa.it

SIGLA

XXX
XXX

ACQUALATINA S.p.A. - Viale P.L. Nervi snc - C.com Latinafiori
Torre 10 Mimose - 04100 Latina - Tel: 0773 642 - Fax: 0773472074
e-mail: acqualatina@acqualatina.it - Cap.Soc. € 23.661.533,00 i.v.
Registro imprese di Latina R.E.A. 146544 - P.IVA e C.F.: 02111020596





Oggetto: Torbidità Sud Pontino.

Si riferisce che a causa delle forti piogge le sorgenti di Capodacqua e Mazzoccolo sono interessate da un fenomeno di torbidità.

Di seguito i valori riscontrati in data odierna presso le captazioni e relativi Comuni serviti.

Codice	Punto di prelievo	Data prelievo	TORBIDITÀ (NTU)
20AP02413	FORMIA FONT. PENITRO STRADA PROVINCIALE	03/12/2020	30,7
20AP02414	SPIGNO SATURNIA CAPODACQUA SERBATOIO BASSO USC.	03/12/2020	25,6
20AP02415	SPIGNO SATURNIA - FONTANINO P.ZZA DANTE	03/12/2020	48,1
20AP02416	SANTI COSMA E DAMIANO FONT. VIA VITTORIO VENETO	03/12/2020	35,4
20AP02417	CASTELFORTE FONT. P.ZZA LAVORATORI	03/12/2020	36,9
20AP02418	FORMIA FONT. LOC S. PIETRO	03/12/2020	66
20AP02419	FORMIA SORGENTE MAZZOCOLO	03/12/2020	4,4
20AP02420	FORMIA FONT. FRAZIONE VINDICIO	03/12/2020	3,9
20AP02421	FORMIA FONT. VIA S.ERASMO	03/12/2020	3
20AP02422	GAETA FONT. LUNGOMARE CABOTO C/O BAR MONTREAL	03/12/2020	2,9
20AP02423	GAETA FONT. P.ZZA DEL PESCE	03/12/2020	2,2
20AP02424	MINTURNO FONT. S. MARIA INFANTE P.ZZA PIMPINELLA	03/12/2020	30,5

Si ricorda che, sulla base del Protocollo Operativo della ASL, il valore di accettabilità della torbidità è pari a 2 NTU.

Sarà cura del gestore fornire aggiornamenti sul fenomeno.

Cordiali saluti

Alessandro Terracciani
Resp. CQ Acque
Acqualatina spa

Firmato digitalmente da

Alessandro Terracciani

CN = Terracciani Alessandro
C = IT

SIGLA

XXX
XXX

ACQUALATINA S.p.A. - Viale P.L. Nervi snc - C.com Latinafiori
Torre 10 Mimose - 04100 Latina - Tel: 0773 642 - Fax: 0773472074
e-mail: acqualatina@acqualatina.it - Cap.Soc. € 23.661.533,00 i.v.
Registro imprese di Latina R.E.A. 146544 - P.IVA e C.F.: 02111020596

