



Latina, _____

D.ssa P. Lucantonio
Dr. I. Mendico
Sian
dipprevenzione@pec.asl.latina.it

Sig. Sindaco
Comune di Gaeta
protocollo@pec.comune.gaeta.lt.it

Sig. Sindaco
Comune di Formia
protocollo@pec.cittadiformia.it

Sig. Sindaco
Comune di Castelforte
protocollocastelforte@pec.it

Sig. Sindaco
Comune di SS Cosma e Damiano
protocollo@pec.comune.santicosmaedamiano.lt.it

Sig. Sindaco
Comune di Spigno Saturnia
comune.spignosaturnia@pec.it

Sig. Sindaco
Comune di Minturno
minturno@legalmail.it

Segreteria ATO4
segreteria@ato4latina.it

ACEA ATO5
D.ssa T. Cubello
segreteria.aceaato5@pec.aceaspa.it

SIGLA

XXX
XXX

ACQUALATINA S.p.A. - Viale P.L. Nervi snc - C.com Latinafiori
Torre 10 Mimose - 04100 Latina - Tel: 0773 642 - Fax: 0773472074
e-mail: acqualatina@acqualatina.it - Cap.Soc. € 23.661.533,00 i.v.
Registro imprese di Latina R.E.A. 146544 - P.IVA e C.F.: 02111020596





Oggetto: Torbidità Sud Pontino.

In merito al fenomeno di torbidità delle sorgenti di Capodacqua e Mazzoccolo si trasmettono i valori riscontrati in data odierna presso le captazioni e relativi Comuni serviti.

Codice	Punto di prelievo	Data prelievo	TORBIDITÀ (NTU)
20AP02547	GAETA FONT. LUNGOMARE CABOTO C/O BAR MONTREAL	12/12/2020	2
20AP02548	GAETA FONT. P.ZZA DEL PESCE	12/12/2020	1,5
20AP02549	FORMIA FONT. VIA S.ERASMO	12/12/2020	1,7
20AP02550	FORMIA FONT. FRAZIONE VINDICIO	12/12/2020	1,7
20AP02551	FORMIA SORGENTE MAZZOCOLO	12/12/2020	1,5
20AP02552	FORMIA FONT. LOC S. PIETRO	12/12/2020	1,2
20AP02553	FORMIA FONT. PENITRO STRADA PROVINCIALE	12/12/2020	1,6
20AP02554	SPIGNO SATURNIA CAPODACQUA SERBATOIO BASSO USC.	12/12/2020	1
20AP02555	SPIGNO SATURNIA - FONTANINO P.ZZA DANTE	12/12/2020	1,5
20AP02556	MINTURNO FONT. S. MARIA INFANTE P.ZZA PIMPINELLA	12/12/2020	2,6
20AP02557	CASTELFORTE FONT. P.ZZA LAVORATORI	12/12/2020	6,6
20AP02558	SANTI COSMA E DAMIANO FONT. VIA VITTORIO VENETO	12/12/2020	1,7

Si ricorda che, sulla base del Protocollo Operativo della ASL, il valore di accettabilità della torbidità è pari a 2 NTU.

Sarà cura del gestore fornire aggiornamenti sul fenomeno in merito ai Comuni tuttora interessati dal fenomeno.

Cordiali saluti

Alessandro Terracciani
Resp. CQ Acque
Acqualatina spa

SIGLA

XXX
XXX

ACQUALATINA S.p.A. - Viale P.L. Nervi snc - C.com Latinafiori
Torre 10 Mimose - 04100 Latina - Tel: 0773 642 - Fax: 0773472074
e-mail: acqualatina@acqualatina.it - Cap.Soc. € 23.661.533,00 i.v.
Registro imprese di Latina R.E.A. 146544 - P.IVA e C.F.: 02111020596

