



Acqualatina S.p.A.  
In Uscita  
20210-13083  
Data 03/11/2021

Latina

D.ssa P. Lucantonio  
Dr. I. Mendico  
Sian  
[dipprevenzione@pec.asl.latina.it](mailto:dipprevenzione@pec.asl.latina.it)

Sig. Sindaco  
Comune di Formia  
[protocollo@pec.cittadiformia.it](mailto:protocollo@pec.cittadiformia.it)

[Sig. Sindaco](#)  
[Comune di Gaeta](#)

Sig. Sindaco  
Comune di Castelforte  
[protocollocastelforte@pec.it](mailto:protocollocastelforte@pec.it)

Sig. Sindaco  
Comune di SS Cosma e Damiano  
[protocollo@pec.comune.santicosmaedamiano.lt.it](mailto:protocollo@pec.comune.santicosmaedamiano.lt.it)

Sig. Sindaco  
Comune di Spigno Saturnia  
[comune.spignosaturnia@pec.it](mailto:comune.spignosaturnia@pec.it)

Sig. Sindaco  
Comune di Minturno  
[minturno@legalmail.it](mailto:minturno@legalmail.it)

Segreteria ATO4  
[segreteria@ato4latina.it](mailto:segreteria@ato4latina.it)

ACEA ATO5  
D.ssa T. Cubello  
[segreteria.aceaato5@pec.aceaspa.it](mailto:segreteria.aceaato5@pec.aceaspa.it)

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

ACQUALATINA S.p.A. - Viale P.L.Nervi snc - C. Com. Latinafiori - torre 10 Mimose - 04100 Latina  
tel.: 0773 642 - fax: 0773 472074 - e-mail: [acqualatina@acqualatina.it](mailto:acqualatina@acqualatina.it) - Cap.Soc. € 23.661.533,00 i.v.  
Registro Imprese di Latina R.E.A. 146544 - P.IVA e C.F. 02111020596





Oggetto: *Torbidità Sud Pontino.*

In riferimento al fenomeno di torbidità delle sorgenti di Capodacqua e Mazzoccolo si trasmette il relativo aggiornamento analitico.


| Codice    | Punto di prelievo                                | Data prelievo | TORBIDITÀ (NTU) |
|-----------|--|---------------|-----------------|
| 21AP02356 | FORMIA SORGENTE MAZZOCOLO                        | 03/11/2021    | 5,1             |
| 21AP02357 | FORMIA FONT. PENITRO STRADA PROVINCIALE          | 03/11/2021    | 13,6            |
| 21AP02358 | FORMIA FONT. VIA S.ERASMO                        | 03/11/2021    | 6,5             |
| 21AP02359 | GAETA FONT. LUNGOMARE CABOTO C/O BAR MONTREAL    | 03/11/2021    | 6,8             |
| 21AP02360 | GAETA FONT. P.ZZA DEL PESCE                      | 03/11/2021    | 8,3             |
| 21AP02361 | SPIGNO SATURNIA CAPODACQUA SERBATOIO BASSO USC.  | 03/11/2021    | 7,7             |
| 21AP02362 | SPIGNO SATURNIA - FONTANINO P.ZZA DANTE          | 03/11/2021    | 25,2            |
| 21AP02363 | FORMIA FONT. FRAZIONE VINDICIO                   | 03/11/2021    | 6,1             |
| 21AP02364 | FORMIA FONT. LOC S. PIETRO                       | 03/11/2021    | 16,9            |
| 21AP02365 | SANTI COSMA E DAMIANO FONT. VIA VITTORIO VENETO  | 03/11/2021    | 3,9             |
| 21AP02366 | CASTELFORTE FONT. P.ZZA LAVORATORI               | 03/11/2021    | 18,5            |
| 21AP02367 | MINTURNO FONT. S. MARIA INFANTE P.ZZA PIMPINELLA | 03/11/2021    | 20,5            |
| 21AP02368 | MINTURNO FONT. SCAURI LUNGOMARE                  | 03/11/2021    | 6,1             |
| 21AP02370 | MINTURNO FONT. P.ZZA LUIGI MARCHETTA             | 03/11/2021    | < 0,3           |

In base del Protocollo Operativo della ASL sono considerati conformi i valori di torbidità minori/uguali a 2 NTU.

Sarà cura del gestore fornire aggiornamenti in merito all'evoluzione del fenomeno.

Cordiali saluti

Alessandro Terracciani  
Resp. Controllo Qualità Acque  
Acqualatina spa



ACQUALATINA S.p.A. - Viale P.L.Nervi snc - C. Com. Latinafiori - torre 10 Mimose - 04100 Latina  
tel.: 0773 642 - fax: 0773 472074 - e-mail: [acqualatina@acqualatina.it](mailto:acqualatina@acqualatina.it) - Cap.Soc. € 23.661.533,00 i.v.  
Registro Imprese di Latina R.E.A. 146544 - P.IVA e C.F. 02111020596

