



Acqualatina S.p.A.
In Uscita
20210-13337
Data 09/11/2021

Latina, _____

D.ssa P. Lucantonio
Dr. I. Mendico
Sian
dipprevenzione@pec.asl.latina.it

Sig. Sindaco
Comune di Formia
protocollo@pec.cittadiformia.it

[Sig. Sindaco](#)
[Comune di Gaeta](#)

Sig. Sindaco
Comune di Castelforte
protocollocastelforte@pec.it

Sig. Sindaco
Comune di SS Cosma e Damiano
protocollo@pec.comune.santicosmaedamiano.lt.it

Sig. Sindaco
Comune di Spigno Saturnia
comune.spignosaturnia@pec.it

Sig. Sindaco
Comune di Minturno
minturno@legalmail.it

Segreteria ATO4
segreteria@ato4latina.it

ACEA ATO5
D.ssa T. Cubello
segreteria.aceaato5@pec.aceaspa.it

ACQUALATINA S.p.A. - Viale P.L.Nervi snc - C. Com. Latinafiori - torre 10 Mimose - 04100 Latina
tel.: 0773 642 - fax: 0773 472074 - e-mail: acqualatina@acqualatina.it - Cap.Soc. € 23.661.533,00 i.v.
Registro Imprese di Latina R.E.A. 146544 - P.IVA e C.F. 02111020596





Oggetto: *Torbidità Sud Pontino.*

In riferimento al fenomeno di torbidità delle sorgenti di Capodacqua e Mazzoccolo si trasmette il relativo aggiornamento analitico.

Codice	Punto di prelievo	Data prelievo	TORBIDITÀ (NTU)
21AP02466	FORMIA FONT. PENITRO STRADA PROVINCIALE	09/11/2021	1,4
21AP02467	SPIGNO SATURNIA CAPODACQUA SERBATOIO BASSO USC.	09/11/2021	1,2
21AP02468	SPIGNO SATURNIA - FONTANINO P.ZZA DANTE	09/11/2021	1,5
21AP02469	CASTELFORTE FONT. P.ZZA LAVORATORI	09/11/2021	2,9
21AP02470	SANTI COSMA E DAMIANO FONT. VIA VITTORIO VENETO	09/11/2021	1,4
21AP02471	MINTURNO FONT. S. MARIA INFANTE P.ZZA PIMPINELLA	09/11/2021	1,2
21AP02472	MINTURNO FONT. P.ZZA LUIGI MARCHETTA	09/11/2021	< 0.3
21AP02473	MINTURNO FONT. SCAURI LUNGOMARE	09/11/2021	0,4
21AP02474	FORMIA SORGENTE MAZZOCOLO	09/11/2021	0,4
21AP02475	FORMIA FONT. LOC S. PIETRO	09/11/2021	1
21AP02476	FORMIA FONT. VIA S.ERASMO	09/11/2021	< 0.3
21AP02477	FORMIA FONT. FRAZIONE VINDICIO	09/11/2021	< 0.3
21AP02478	GAETA FONT. LUNGOMARE CABOTO C/O BAR MONTREAL	09/11/2021	< 0.3
21AP02479	GAETA FONT. P.ZZA DEL PESCE	09/11/2021	< 0.3

In base del Protocollo Operativo della ASL sono considerati conformi i valori di torbidità minori/uguali a 2 NTU.

Sarà cura del gestore fornire aggiornamenti in merito all'evoluzione del fenomeno.

Cordiali saluti

Alessandro Terracciani
Resp. Controllo Qualità Acque
Acqualatina spa



ACQUALATINA S.p.A. - Viale P.L.Nervi snc - C. Com. Latinafiori - torre 10 Mimose - 04100 Latina
tel.: 0773 642 - fax: 0773 472074 - e-mail: acqualatina@acqualatina.it - Cap.Soc. € 23.661.533,00 i.v.
Registro Imprese di Latina R.E.A. 146544 - P.IVA e C.F. 02111020596

