



Latina, \_\_\_\_\_

D.ssa P. Lucantonio  
Dr. I. Mendico  
Sian  
[dipprevenzione@pec.asl.latina.it](mailto:dipprevenzione@pec.asl.latina.it)

Sig. Sindaco  
Comune di Castelforte  
[protocollocastelforte@pec.it](mailto:protocollocastelforte@pec.it)

Sig. Sindaco  
Comune di SS Cosma e Damiano  
[protocollo@pec.comune.santicosmaedamiano.lt.it](mailto:protocollo@pec.comune.santicosmaedamiano.lt.it)

Sig. Sindaco  
Comune di Spigno Saturnia  
[comune.spignosaturnia@pec.it](mailto:comune.spignosaturnia@pec.it)

Segreteria ATO4  
[segreteria@pec.ato4latina.it](mailto:segreteria@pec.ato4latina.it)

*Oggetto: Torbidità Sud Pontino.*

In riferimento al fenomeno di torbidità si trasmette in tabella l'aggiornamento analitico relativo ai prelievi effettuati in data odierna

Codice	Puntodi prelievo	Data prelievo	TORBIDITÀ (NTU)
21AP02849	SPIGNO SATURNIA - FONTANINO P.ZZA DANTE	15/12/2021	1,7
21AP02850	CASTELFORTE FONT. P.ZZA LAVORATORI	15/12/2021	0,8
21AP02851	SANTI COSMA E DAMIANO FONT. VIA VITTORIO VENETO	15/12/2021	0,7




In base del Protocollo Operativo della ASL sono considerati conformi i valori di torbidità minori/uguali a 2 NTU: risulta pertanto concluso il fenomeno.

Cordiali saluti

Alessandro Terracciani  
Resp. Controllo Qualità Acque  
Acqualatina spa


ACQUALATINA S.p.A. - Viale P.L.Nervi snc - C. Com. Latinafiori - torre 10 Mimose - 04100 Latina  
tel.: 0773 642 - fax: 0773 472074 - e-mail: [acqualatina@acqualatina.it](mailto:acqualatina@acqualatina.it) - Cap.Soc. € 23.661.533,00 i.v.  
Registro Imprese di Latina R.E.A. 146544 - P.IVA e C.F. 02111020596

